

АКТ от «21» апреля 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. По «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика		ГВС			Холодная вода		
			Единицы измерения							ВСХНД-40 м ³
			Гдж	Гкал	м ³	Гдж	Гкал	м ³		
подающий		начало		10989	544165					56275
		конец		11048	546613					56791
обратный		начало			544443					
		конец			546798					
		израсходовано		59						516
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.										


Рассчитано по среднему значению: $Q_{вс} = 59 - 8363 = 59, 637 \text{ Гкал}$; $Q_{нжл} = 5,859 \text{ Гкал}$; $Q_{жл} = 44, 778 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 59 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 516 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам


Представитель энергоснабжающей организации



(подпись)

МП

Представитель Абонента



(подпись)

МП

/ СИНИЦЫН В.А. /
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21»апреля 2025 г

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	39001	2586089				337681
	конец	39297	2602868				340284
обратный	начало		2613857				
	конец		2631181				
израсходовано		296					2503
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: $Q_{ср} = 296 - 68,797 = 227,203 \text{ Гкал}$; $Q_{н\text{ач}} = 13,405 \text{ Ткал}$; $Q_{к\text{он}} = 212,844 \text{ Ткал}$
 $Q_{изг\text{ераш}} = 0,954 \text{ Ткал}$

Израсходовано: ЦО 296 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 2603 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) И.И. Макаревич / (фамилия, инициалы)
 МП ГВС- 160349

Представитель Абонента

(подпись) И.И. Макаревич / Овчинников Р.С. / (фамилия, инициалы)

АКТ от «21»апреля 2025г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета						
			теплосчетчика	ГВС		подпиток Ц.О		Холодная вода	
			Единицы измерения						
			Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий	начало	19945	1287296				516	70403	
	конец	20130	1300024				517	72407	
обратный	начало		1260186						
	конец		1272510						
израсходовано		185					1	2004	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									


Рассчитано по среднему значению: $Q_{гвс} = 185,058 - 36,53 = 148,526 \text{ Гкал}$; $Q_{нхх} = 2,555 \text{ Гкал}$; $Q_{хх} = 145,971 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 185 Гкал Горячей воды 1 м³; Холодной воды 2004 м³

показания ГВС ГВС 0,058 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам


Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / (фамилия, инициалы)

МП

ГВС -72948

Представитель Абонента

 (подпись) / Синицын В.А. / (фамилия, инициалы)

АКТ от «21» апреля 2025 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. По «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения						
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий	начало	25447	582246			290	30070	
	конец	25642	594594			290	32028	
обратный	начало		516225					
	конец		528948					
израсходовано		195				0	1958	
Продолжительность отчетного периода 696 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 216 час. Системы ГВС 720 час.								

Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{вз}} = 195 - 36,337 = 158,663 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{нхл}} = 3,221 \text{ (кв.м)}$; $Q_{\text{жл}} = 155,442 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 195 Гкал. Горячей воды 0 м³; Холодной воды 1958 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам


Представитель энергоснабжающей организации


(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

ГВС- 84370

Представитель Абонента


(подпись) / Синицын В.А./
(фамилия, инициалы)

АКТ от "21" апреля 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с "19" марта 2025 г. по "20" апреля 2025 г. включительно
Настоящий акт составлен представителями Поставщика – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком Хоз» о том, что объекте «МЖД» расположенным по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.3 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета									
		теплосчетчика		теплосчетчика парковки (вычитать)		Подпиток ЦО		ГВС парковки (вычитать)		холодной воды	
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	29113	1799759				244		279856		
	конец	29388	1816820				245		283325		
обратный	начало		1738796								
	конец		1754708								
израсходовано		275					1		3469		
Продолжительность отчетного периода		ч. Нарботка приборов учета: вычислителя									
		ч. Системы ГВС									

Расчитано по среднему: Q жил. помещения Гкал, Q прочие 1 Гкал, Q нежилые помещения Гкал.

Q_{нежил.помещ.} = 0 Гкал (нежилые)
Q_{жил.помещ.} = 13,774 Гкал, Q_{прочие} = 157,542 Гкал, Q_{гвс} = 54,486 Гкал

Израсходовано : Тепловой энергии 275 Гкал; Горячей воды 1 м³

показания 450 ГВС 3469 Гкал; Холодной воды 3469 м³

Дополнительно подлежат оплате по договорным величинам :

Представитель ресурсоснабжающей организации

Жукова Н.В. /

Гвс-97894

Представитель Абонента / Синицын В.А. /

АКТ от «21» апреля 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский Ком Хоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета						
			теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО		Холодная вода
			Единицы измерения						
			Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	
подающий	начало	66504	3312563				554	719261	
	конец	66979	3332241				559	724858	
обратный	начало		3156251						
	конец		3176012						
израсходовано		475					5	5597	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: $Q_{до} = 475,232 - 98,7 = 376,532 \text{ Гкал}$; $Q_{ижи} = 14,685 \text{ Кан}$; $Q_{жи} = 361,847 \text{ Кан}$.

Израсходовано: Тепловой энергии 475 Гкал.; Горячей воды 5 м³ Холодной воды 5597 м³

подпиток цо ГВС 0,232 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) / (фамилия, инициалы)

Представитель Абонента

(подпись) Синицын В.А. (фамилия, инициалы)

МП

МП

ГВС-254029

АКТ от «21» апреля 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета													
Трубопровод		Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС				Подпиток	ЦО	Холодная вода		
			Единицы измерения										
			Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³				М³	
подающий	начало		19690	410646			1535	22973			23706	45192	
	конец		19776	414663			1564	23406			23706	45797	
обратный	начало			421283									
	конец			425194									
израсходовано			86				29	433			0	605	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.													


Рассчитано по среднему значению: $Q_{н.ж.г} = 25,68 \text{ Гкал}$; $Q_{ж.г} = 60,32 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл.Энергии 86 Гкал. Горячей воды 433 м³; Холодной воды 605 м³


ГВС 29 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП

Представитель Абонента


(подпись) _____ / Синицын В.А. /
(фамилия, инициалы)
МП

АКТ от «20» апреля 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области,

улица Фрунзе дом 5,корп1,2,3согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета						
			Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
			Единицы измерения						
			Гдж	Гкал	М³				М³ ВСХ-50
подающий	начало		4961	213347				161464	
	конец		5265	226267				162964	
обратный	начало			191183					
	конец			202690					
израсходовано			304					1500	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 426 час. Системы ГВС 426 час.									


Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{из}} = 304 - 41,81 = 262,19 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл. Энергии 304 Гкал. Горячей воды 0 м³; Холодной воды 1500 м³


ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись) _____
МП

Представитель Абонента


(подпись) _____
И. Синицын В.А. /
(фамилия, инициалы)
МП

АКТ от «21» апреля 2025 г.
о потреблении энергоресурсов абонентом
за период с «19» марта 2025 г. по «20» апреля 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО « Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Домостроительная дом 4согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Показания приборов учета									
Трубопровод	Отчетный период	Теплосчетчика		ГВС			Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения							
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	
подающий	начало		10004	651863		3113	49124		129149
	конец		10060	655691		3140	49552		129849
обратный	начало			649050			17		
	конец			652863			17		
израсходовано			56			27	428		700
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.									

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано:Тепловой энергии 56 Гкал. Горячей воды 428 м³; Холодной воды 700 м³


ГВС 27 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись)
МП

Представитель Абонента


(подпись)
МП

Овчинников Р.С./

(фамилия , инициалы)