

АКТ от «21» марта 2025 г
о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «18» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на жилом доме № 2, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС		Холодная вода	
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	38674	2573412				335633
	конец	39001	2586089				337681
обратный	начало		2600590				
	конец		2613857				
израсходовано		327					2048
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							


Рассчитано по среднему значению: $Q_{18.2} = 327 - 85,467 = 241,533 \text{ Гкал}$; $Q_{18.2 \text{ хл}} = 14,25 \text{ м}^3$; $Q_{\text{хл}} = 226,268 \text{ м}^3$
 $Q_{\text{израсх}} = 1,014 \text{ Гкал}$

Израсходовано: ЦО 327 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 2048 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам


Представитель энергоснабжающей организации


(подпись) (фамилия, инициалы)

МП

ГВС- 158884

Представитель Абонента


(подпись) / Овчинников Р.С./
(фамилия, инициалы)

АКТ от «21» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «18» марта 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский Ком.Хоз.» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Домостроительная дом 4 согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС						Подпиток ЦО	Холодная вода
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	М³ BCX-50		
подающий	начало		9944	648939		3087	48750			128508	
	конец		10004	651863		3113	49124			129149	
обратный	начало			646170			17				
	конец			649050			17				
израсходовано			60			26	374			641	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											

Рассчитано по среднему значению: _____

Израсходовано: Тепловой энергии 60 Гкал. Горячей воды 374 м³; Холодной воды 641 м³

ГВС 26 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам _____

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП

_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
МП

АКТ от «21» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. По «20» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Бахарева, дом 23 согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		теплосчетчика		ГВС			Холодная вода	
		Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	м³	Гдж	Гкал	м³	ВСХНД-40 м³
подающий	начало		10924	541939				55858
	конец		10989	544165				56275
обратный	начало			542295				
	конец			544443				
израсходовано			65					417
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.								


Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{вс}} = 65 - 15,58 = 49,42 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{ххн}} = 5,718 \text{ Гкал}$; $Q_{\text{хл}} = 43,702 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 65 Гкал.; Горячей воды 0 м³; Холодной воды 417 м³

ГВС 0 Гкал.


Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) /  (фамилия, инициалы) /

МП

Представитель Абонента

(подпись) /  (фамилия, инициалы) /

МП

АКТ от «21»марта 2025г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «20» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 6, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаний приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика	ГВС		подпиток Ц.О		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³
подающий	начало	19719	1274311			514	68704
	конец	19945	1287296			516	70403
обратный	начало		1247699				
	конец		1260186				
израсходовано		226				2	1699
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: $Q_{из} = 226,12 - 41,055 = 185,065 \text{ Гкал}$; $Q_{из} = 3,183 \text{ Гкал}$; $Q_{из} = 181,882 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 226 Гкал Горячей воды 2 м³, Холодной воды 1699 м³

наработка ГВС 0,12 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись) _____ (фамилия, инициалы) / СИНИЦЫН В.А. / (фамилия, инициалы)

МП

ГВС - 72158

АКТ от «21» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. По «20» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом - ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на жилом доме № 8, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Калинина, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод		Отчетный период	Показания приборов учета							
			теплосчетчика	ГВС					Подпиток ЦО	Холодная вода
				Единицы измерения						
				Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал		
подающий	начало	25231	571966				290	28456		
	конец	25447	582246				290	30070		
обратный	начало		505675							
	конец		516225							
израсходовано		216					0	1614		
Продолжительность отчетного периода 696 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 216 час. Системы ГВС 720 час.										


Рассчитано по среднему значению: $Q_{ср} = 216 - 389 = 177,11 \text{ Гкал}$, $Q_{н.ж.н} = 3,595 \text{ Гкал}$, $Q_{ж.н} = 173,505 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 216 Гкал. Горячей воды 0 м³, Холодной воды 1614 м³

ГВС 0 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам


Представитель энергоснабжающей организации

 (подпись) / Макарова (фамилия, инициалы)

МП

ГВС- 83728

Представитель Абонента

 (подпись) / Синицын В.А. (фамилия, инициалы)

АКТ от "21" марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с "19" февраля 2025 г. по "20" марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика – МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом – ООО «Ступинский Ком Хоз» о том, что объекте «МЖД» расположенным по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева, д.3 израсходовано энергоресурсов согласно показаниям приборов учета:

Трубопровод	Отчетный период	показания приборов учета								
		теплосчетчика	теплосчетчика парковки (вычитать)	Подпиток ЦО	ГВС парковки (вычитать)	холодной воды				
		Единицы измерения								
		Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Гкал	м³	Парковка (вычитать)
подающий	начало	28800	1786352				244		276923	
	конец	29113	1799759				244		279856	
обратный	начало		1726483							
	конец		1738796							
израсходовано		313					0		2933	
Продолжительность отчетного периода		ч. Нарботка приборов учета: вычислителя				ч. Системы ГВС		ч		

$Q_{\text{изр. погр. парис}} = 0 \text{ Гкал (нулевые)}$

Рассчитано по среднему: Q жил. помещения

Гкал, Q прочие

Гкал, Q нежилые помещения

Гкал.

$Q_{\text{изр}} = 313 - 53,527 = 259,473 \text{ Гкал}; Q_{\text{нзж}} = 15,828 \text{ Гкал}; Q_{\text{жч}} = 181,034 \text{ Гкал}; Q_{\text{интерпрет.}} = 62,61 \text{ Гкал}$

Израсходовано : Тепловой энергии 313 Гкал; Горячей воды 0 м³

ГВС 0 Гкал; Холодной воды 2933 м³

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам :

Представитель ресурсоснабжающей организации

Жукова Н.В. /

ГВС-96208

Представитель Абонента

/ Синицын В.А. /

АКТ от «21» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «20» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями Поставщика - МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и Абонентом - ООО Ступинский Ком Хоз» в том, что на жилом доме №5, расположенном в г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, согласно показаниям приборов учета израсходовано энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета					
		теплосчетчика		ГВС	Подпиток ЦО		Холодная вода
		Единицы измерения					
		Гкал	м ³	Гкал	м ³	Гкал	м ³
подающий	начало	65937	3291935			550	714556
	конец	66504	3312563			554	719261
обратный	начало		3135534				
	конец		3156251				
	израсходовано	567				4	4705
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.							

Рассчитано по среднему значению: $Q_{ср} = 567,204 - 109,027 = 463,177 \text{ Гкал}$, $Q_{нагр} = 18,064 \text{ Гкал}$, $Q_{охл} = 445,113 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепловой энергии 567 Гкал.; Горячей воды 4 м³ Холодной воды 4705 м³

подпиток 130 ГВС 0,204 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

(подпись) И. Канаркин (фамилия, инициалы)

МП

ГВС-251980

Представитель Абонента

(подпись) В.А. Синицын (фамилия, инициалы)

МП

АКТ от «21» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «18» марта 2025 г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Куйбышева, дом 61Б, согласно показаниям приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета									
		Теплосчетчика		ГВС				Подпиток ЦО	Холодная вода		
		Единицы измерения									
		Гдж	Гкал	М³	Гдж	Гкал	М³	М³	ВСХ-32 М³ ВСХ-25		
подающий	начало		19575	406105		1508	22601		23706	44649	
	конец		19690	410646		1535	22973		23706	45192	
обратный	начало			416836							
	конец			421283							
израсходовано			115			27	372		0	543	
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 720 час. Системы ГВС 720 час.											


Рассчитано по среднему значению: $Q_{нжн} = 34,339 \text{ Гкал}$; $Q_{жн} = 80,661 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл.Энергии 115 Гкал. Горячей воды 372 м³; Холодной воды 543 м³

ГВС 27 Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации


(подпись)
МП

Представитель Абонента


(подпись)
МП

Синицын В.А./
(фамилия, инициалы)

АКТ от «20» марта 2025 г.

о потреблении энергоресурсов абонентом

за период с «19» февраля 2025 г. по «18» марта 2025г. включительно

Настоящий акт составлен представителями МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино и Абонентом

ООО «Ступинский КомХоз» в том, что на объекте **ЖИЛОЙ ДОМ**, расположенном по адресу: г. Ступино Московской области, улица Фрунзе дом 5,кор1,2,3согласно показаний приборов учета израсходовано следующее количество энергоресурсов

Трубопровод	Отчетный период	Показания приборов учета						
		Теплосчетчика		ГВС		Подпиток ЦО	Холодная вода	
		Единицы измерения						
		Гдж	Гкал	М³			М³ ВСХ-50	
подающий	начало		4728	205333				160014
	конец		4961	213347				161464
обратный	начало			183923				
	конец			191183				
израсходовано			233					1450
Продолжительность отчетного периода 720 час. Нарботка приборов учета: вычислителя 426 час. Системы ГВС 426 час.								

Рассчитано по среднему значению: $Q_{\text{гв}} = 152,57 \text{ Гкал} / 11 \text{ час}$, $Q = 225,23 + 152,57 = 377,8 \text{ Гкал}$, $Q_{\text{в}} = 377,8 - 44,76 = 333,04 \text{ Гкал}$

Израсходовано: Тепл. Энергии 377,8 Гкал. Горячей воды м³; Холодной воды 1450 м³

ГВС Гкал.

Дополнительно подлежит оплате по договорным величинам

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель Абонента

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП

(подпись)

(фамилия, инициалы)

МП